


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Power Electronic V1000 CIMR-VC4A		-2B1			
1				EMV-Filter		-2B2			
1	PKZMO-12			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F2			
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-3F1			
2	C16/3N			Sicherungsautomaten		-4F1, -4F2			
2	C16/1N			Sicherungsautomaten		-4F4, -4F3			
2	C13/1N			Sicherungsautomaten		-4F6, -4F5			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
2	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -2K2			
2	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-3K1			
1				Schaltschrankventilator		-2M2			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-ON1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-3N1			
1				Thermostat		-2P1			
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
11	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -2W6, -4W7, -3W3, -4W4, -4W3			
						-4W2, -4W5, -4W6, -3W1, -4W1			
5	M16			Kabelverschraubung		-2W3, -3W2, -2W2, -2W5, -2W4			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
9	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2			
31	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1			

			Datum	30.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	NK-TK-Kühlung Brunn Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hättinger F.				224/14	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 1 Bl.	