




























0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				LCD Display ADR80		-9B2			
1				ADR80 400/230V 8A		-9B5			
3	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A		-1F3, -1F2, -1F1			
1	PKZM0-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
4	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F2, -4F2, -4F1, -11F1			
4	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	PKZM0-10			Motorschutzschalter		-6F1, -7F1, -5F1			
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-9F1			
6	C13/1N			Sicherungsautomaten		-10F1, -3F1, -10F2, -10F5, -10F4, -10F3			
6	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-5H2, -6H2, -2H2, -8H1, -9H1, -7H2			
4	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-7H1, -5H1, -6H1, -2H1			
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2, -9K1			
3	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-5K2, -6K2, -7K2			
5	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-8K1, -7K1, -6K1, -2K1, -5K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Dixell XC440C 12Vac/dc		-8N1			
5	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-9N1, -7N1, -2N1, -5N1, -6N1			
1				Dixell XWeb300D		-11N1			
1	LT80 -54,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
3	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q4, -1Q3, -1Q2			
3	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-6S1, -7S1, -5S1			
2	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-8S1, -2S1			
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-8T1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
21	M16			Kabelverschraubung		-8W3, -5W2, -5W3, -8W1, -6W3, -6W2			
						-2W3, -9W4, -4W3, -2W5, -2W4, -11W1			
						-4W1, -4W2, -8W2, -7W2, -11W2, -9W2			
						-9W3, -11W1, -7W3			
13	M20			Kabelverschraubung		-11W3, -10W5, -5W1, -10W3, -10W4, -3W1			
						-6W1, -2W2, -10W1, -2W1, -9W1, -7W1			

				Datum	18.09.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	TK+NK+Kühlstellen ÖBB-Zentrale Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				307/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

