



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Power Electronic A1000-18A		-7B1			
1				EMV-Filter		-7B2			
1				LCD Display ADR80		-9B2			
1				ADR80 400/230V 8A		-9B4			
3	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-2F1, -5F1, -6F1			
4	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-7F1			
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-9F1			
6	C13/3N			Sicherungsautomaten		-12F2, -14F2, -11F2, -10F2, -15F2			
						-13F2			
16	C6/1N			Sicherungsautomaten		-13F1, -15F1, -8F1, -4F1, -10F1, -12F1			
						-17F1, -14F1, -18F1, -11F1, -20F1			
						-16F1, -18F2, -18F4, -2F2, -18F3			
3	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1, -5H1, -6H1			
8	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-3H2, -4H1, -19H1, -6H2, -19H2, -9H1			
						-7H1, -5H2			
7	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
5	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16+/R/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-4K3			
5	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-5K2, -2K2, -5K3, -6K2, -6K3			
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-7K1, -5K1, -4K1, -7K2, -6K1, -2K1			
						-4K2			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-9K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
6	R25-40_230			Kleinschütz		-13K1, -15K1, -14K1, -11K1, -12K1			
						-10K1			
1				Schaltschrankventilator		-8M1			
1	WS 1000/1200/300/B/H/T			Wandschrank IP 55		-0N1			
6	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-5N2, -6N2, -2N1, -5N1, -9N1, -6N1			
8				Dixell XR170C 12Vac/dc		-17N1, -16N1, -14N1, -12N1, -10N1			
						-15N1, -13N1, -11N1			
1				Dixell XJA50D		-19N1			
1				Dixell XWeb300D		-20N1			

				Datum	21.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbetälte RSKA Baden Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				429/14/01	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Thermostat		-8P1			
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
10	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-11S1, -10S1, -12S1, -14S1, -15S1, -2S1			
						-16S1, -13S1, -17S1, -4S1			
8				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-14T1, -17T1, -16T1, -13T1, -10T1			
						-15T1, -11T1, -12T1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
28	M20			Kabelverschraubung		-2W1, -6W1, -3W2, -8W2, -18W4, -10W6			
						-10W7, -11W4, -11W5, -12W5, -15W4			
						-12W4, -10W5, -18W3, -10W3, -14W5			
						-13W4, -13W5, -14W4, -18W2, -18W1			
						-16W3, -17W4, -5W1, -16W5, -15W5, -9W1			
						-8W4			
48	M16			Kabelverschraubung		-17W3, -17W2, -17W1, -19W1, -9W3, -9W2			
						-16W4, -16W2, -2W2, -14W2, -20W1, -8W3			
						-20W2, -20W3, -20W4, -20W5, -20V1, -6W2			
						-6W3, -6W4, -8W1, -7W1, -19W2, -11W2			
						-13W1, -13W2, -13W3, -14W1, -12W2			
						-12W1, -5W2, -10W4, -14W3, -4W1, -15W1			
						-16W1, -11W3, -10W1, -11W1, -5W3, -5W4			
						-10W2, -15W3, -3W1, -2W4, -2W3, -12W3			
						-15W2			
71	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X6, -X1			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
179	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X5, -X2, -X6, -X1			
41	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			

				Datum	21.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbekälte RSKA Baden Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				429/14/01
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	Bl.