

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				Power Electronic A1000-18A		-7B1			
1				EMV-Filter		-7B2			
1				LCD Display ADR80		-9B2			
1				ADR80 400/230V 8A		-9B5			
3	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-6F1, -5F1, -2F1			
4	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-7F1			
1	C6/3N			Sicherungsautomaten		-9F1			
6	C13/3N			Sicherungsautomaten		-13F2, -14F2, -10F2, -12F2, -15F2			
						-11F2			
16	C6/1N			Sicherungsautomaten		-18F3, -17F1, -12F1, -20F1, -10F1			
						-13F1, -18F4, -2F2, -8F1, -15F1, -14F1			
						-16F1, -18F1, -18F2, -11F1, -4F1			
3	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1, -5H1, -6H1			
8	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-3H2, -4H1, -19H1, -6H2, -19H2, -9H1			
						-7H1, -5H2			
7	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
5	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2, -6K2, -6K3, -5K2, -5K3			
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K2, -7K2, -4K1, -7K1, -2K1, -5K1			
						-6K1			
1	TM16+/R/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-4K3			
5	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-9K1			
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
6	R25-40_230			Kleinschütz		-12K1, -14K1, -11K1, -10K1, -13K1			
						-15K1			
1				Schaltschrankventilator		-8M1			
1	WS 1000/1200/300/B/H/T			Wandschrank IP 55		-0N1			
6	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-6N1, -2N1, -9N1, -6N2, -5N2, -5N1			
8				Dixell XR170C 12Vac/dc		-14N1, -16N1, -17N1, -10N1, -11N1			
						-13N1, -12N1, -15N1			
1				Dixell XJA50D		-19N1			
1				Dixell XWeb300D		-20N1			

				Datum	24.11.14
				Bearb.	Hättinger F.
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Gewerbekälte
RSKA Baden

Materialliste

Zeichn.Nr.:
429/14/01
Blatt 1
von 2 Bl.

