


Datum	09.01.23
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Hauptschrank Kühlung
 ÖBB Lassallestraße 5
Verdampfer Schockkühler

Zeichn.Nr.:	052/22/01
Blatt	28
von	32 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
						-12W1, -20W4, -25W7, -24W3, -17W6			
						-20W5, -22W3, -28W5, -26W3, -28W3, -3W1			
						-25W5, -23W3, -21W3, -24W4, -21W4, -5W1			
						-16W1, -13W1, -6W1, -26W1			
4	M25			Kabelverschraubung		-28W4, -28W2, -14W2, -14W1			
1	M50			Kabelverschraubung		-1W1			
8	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-6F1, -5F1, -3F1, -12F1			
2	PKZMO-32			Motorschutzschalter		-14F1, -14F2			
2	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter		-28F3, -28F1			
1	PN1-160			Hauptschalter		-1Q1			
4	R20-11_230			Kleinschütz		-11K2, -13K1, -11K1, -15K5			
2	R25-32_230			Kleinschütz		-16K1, -16K2			
10	R25-40_230			Kleinschütz		-18K1, -22K1, -24K1, -27K4, -21K1			
						-23K1, -20K1, -19K1, -17K1, -27K3			
16	Relais2polig230VAC			Miniatur - Relais 2polig		-31K1, -32K1, -5K1, -32K2, -3K1, -4K4			
						-4K1, -15K6, -6K1, -10K2, -10K1, -8K3			
						-15K7, -8K2, -12K1, -10K3			
1	Relais2polig24VDC			Miniatur - Relais 2polig		-3K2			
1	Relais4polig12VAC			Miniatur - Relais 4polig		-29K1			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-14K1, -8K1, -7K3, -7K1, -7K2			
5	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-12H1, -4H1, -5H1, -6H1, -15H1			
10	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-5H2, -12H2, -6H2, -8H2, -7H3, -8H1			
						-15H2, -7H1, -4H2, -7H2			
17	Sockel 2polig			Sockel für Minitur Relais 2polig					
6	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-15K3			
1	TM16+/E/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-15K4			
8	Tytan R DO 3x35A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F6, -1F1, -1F5, -1F7, -2F1, -2F3			
						-2F5, -1F4			
4	VFI 40/4/003GA			FI		-2F2, -2F4, -2F4.1, -2F6			
			Datum	09.01.23	 E L E K T R O A N L A G E N B A U	Hauptschrank Kühlung ÖBB Lassallestraße 5 Materialliste			Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hättinger F.	052/22/01					
		Gepr.		Blatt 3					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 3 Bl.