

# EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dokument-Nummer/Jahr: KE 051\_23 / 2023

Wir **ELPE ELEKTRO-ANLAGENBAU GMBH** erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit der Bezeichnung **Seebad Breitenbrunn**

Nach der

- Energie-Schaltgerätekombination (PSC) Bauartnachweis nach ÖVE EN61439-2 / ÖNORM 8001-2
- Installationsverteiler (DBO) für die Bedienung durch Laien Bauartennachweis nach ÖVE EN61439-3 / ÖNORM 8001-3

übereinstimmt.

Das bezeichnete Produkt entspricht den Bestimmungen folgender europäischer Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU (z.B. bei elektronischen Betriebsmitteln, eingebaut in Schaltgerätekombinationen oder Verteiler ÖVE EN 61439-1/2

Mit dieser Konformitätserklärung versichert der Hersteller die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien und Normen. Diese Konformitätserklärung entspricht ÖVE EN 45014 „Allgemeine Kriterien für Konformitätserklärungen von Anbietern“.

**Datum und Anbringung der CE-Kennzeichnung am 19.06.2023**

Konformitätsbewertung durchgeführt:

**19.06.2023**  
Datum



ELEKTRO ANLAGENBAU GES.M.B.H.  
5082 GRÖDIG, SCHLOSSERSTR. 6b  
TEL. 06246 / 73250 FAX: 06246 / 73250-15

Name und Unterschrift



# Prüfprotokoll



ELEKTRO-ANLAGENBAU  
GMBH  
5082 Grödig, Schlosserstraße 6b  
Tel. 06246/73250 Fax 06246/73250-15

Kunde:	Wellair	Bestellnummer:	
Anlage:	Seebad Breitenbrunn	Ort und Datum:	Grödig, 19.06.2023

Technische Angaben			
Fabrikations-Nummer:	051/23		
Größe:	Höhe: 1200 mm mm	Breite: 1000 mm mm	Tiefe: 200 mm mm
Leistung:	ca. : 39 kW		
Spannung:	3x400 V		
Frequenz:	50 Hz		

Prüfergebnisse	
Art der Prüfung:	<i>Simulation der externen Geräte unter Betriebsspannung</i>
Funktionsprüfung:	<i>in Ordnung</i>
Qualitätsprüfung / mechanische Prüfung:	<i>in Ordnung</i>
Visuelle Prüfung / Ausführung:	<i>in Ordnung</i>
<p>Der vom gefertigten Elekrounternehmen ausgeführte (überprüfte) Energie-Steuerverteiler entspricht, den durch das Elektrotechnikgesetz BGBL. Nr. 57/1965 und dessen Durchführungsverordnungen verbindlich erklärten, bzw. im Anhang B enthaltenen Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften).</p> <p>Umfang und Ausführung (insbesondere Funktion der Sicherheitseinrichtungen) entsprechen den Konsensbedingungen.</p>	

Name des Prüfers:	Franz Hattinger	Unterschrift des Prüfers:	
-------------------	-----------------	---------------------------	--

